

<b>VISA ARCHITECTURAL</b>	<b>Port du Vivier - Cherrueix EXTENSION D'UN BÂTIMENT</b>
<b>Port Est</b>	
<b>06/04/23</b>	<b>Architecte/MOE non désigné</b>

Vous avez bien voulu me transmettre votre projet sur la base d'une étude de faisabilité pour avis et je vous en remercie. Il appelle de ma part les observations suivantes :

### REMARQUES

- **Volumétries / façades:**
  - Validation des principes volumétriques de l'extension en partie Nord du bâtiment qui accueillera une chambre froide. Dimensions : 4x8m. En mitoyenneté avec le bâtiment 24.
  - La toiture sera traitée en bac isolé autoportant d'une façade à l'autre dans la largeur du bâtiment avec une monopente reprenant la pente de la toiture du bâtiment existant. Les rives seront traitées en Tôle d'acier laqué noir dito panneaux de toiture.
  - La descente d'EP sera réalisée en Acier Galvanisé dito descentes existantes.
  - Les façades visibles seront traitées en bardage vertical en bois naturel dito bardage des pignons existants.
  - La porte sectionnelle de la chambre froide sera récupérée depuis le bâtiment existant ( finition blanche et châssis périphérique en inox).
- **Matériaux :**
  - Les façades seront habillées en bardage naturel bois vertical dito pignon existant.
  - Les portes seront traitées avec une finition Blanche (PVC ou alu laqué).
- **Polychromie:**
  - Les teintes respecteront celles mises en oeuvre sur le bâtiment existant.
- **Signalétique:**
  - La signalétique reprendra celle existante suivant affichage en place actuellement.

**AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE PRISE EN COMPTE DES REMARQUES CI-DESSUS.**

Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, l'expression de mes sincères salutations.

**Le Président,  
D. RAPINEL**

B. BOUYER

**ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE**  
LILLION ROUTE DE SAINTE FOIX  
BP 79124-35091 RENNES CEDEX 9  
TÉLÉPHONE : 02 99 31 77 55  
COURRIEL : bbouyer@archipole.fr




ARCHIPOLE  
URBANISME ET ARCHITECTURE  
LILLION ROUTE DE SAINTE FOIX - B.P. 79124  
35091 RENNES CEDEX 9 - TÉLÉPHONE 02 99 31 77 55  
TELEGRAMS SP 06 12 JE RENNES 916 545 0010